

Havarijní plán LDS

LCJ Invest, a.s.

Havarijní plán LDS

Držitel licence: **LCJ Invest, a.s.**

Právní forma: **Akciová společnost**

IČ: **24753173**

Sídlo: **Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078**

Firma je zapsána u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16586**

Číslo licence: **121533196 – skupina 12 distribuce elektřiny**

Vymezené území: **LCJ Invest, a.s.**

Seznam dokumentů: **havarijní plán LDS**

rozsah vymezeného území LDS

schéma kabelových rozvodů LDS

Uložení havarijního plánu LDS: - kancelář právníka v administrativní budově firmy
- odpovědný zástupce

Datum vypracování: **1.2.2015**

Datum schválení: **1.2.2015**

Aktualizace plánu: **I.2016, I.2017**

Ing. Petr Prokop
schválil

předseda představenstva



Josef Kovář
odpovědný zástupce

Havarijní plán LDS

Popis LDS

Naše LDS se nachází na území firmy LCJ Invest, a.s. LDS je napájena z jedné trafostanice a je utvořena z kabelové sítě uležené v zemi uzavřené do okruhu. LDS je napájena z VN rozvodu společnosti E.ON Česká republika, a.s.

Organizační schéma

LCJ Invest, a.s. s obchodní registrací zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16586. Statutárním orgánem je představenstvo. Za provoz LDS je na základě podmínek udělení licence určen odpovědný zástupce.

Přehled dodavatelů a odběratelů

Dodavatelem elektrické energie ze sítě VN je společnost E.ON Česká republika a.s. Odběrateli, kteří jsou napojeni na naši LDS jsou: Vybíhal Jiří, Mezera Leoš, Prokop Martin, Rabellová Petra, Petra Muller, PTÁČEK-velkoobchod, a.s., Ladislav Bella - e-shop, O.K. AUTOMOT & SAT s.r.o., JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.

Smlouvy o dodávkách elektrické energie jsou uloženy v kanceláři právníka v administrativní budově firmy na adrese Střítež 3, Střítež, kraj Vysočina.

Regulační plán

Regulační plán je stanoven podle sjednaného odběrového diagramu s dodavatele elektrické energie ze sítě VN na každé čtvrtletí a uložen u energetika. Regulační plán je uložen v kanceláři energetika v administrativní budově firmy.

Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

Opravy, údržby a revize kabelové sítě a transformátoru jsou zajištěny dodavatelsky.

Pracovní plány a dílčí havarijní plány pro objekty, kde může dojít k úniku nebezpečných látek

Objekty, kde může dojít k úniku nebezpečných látek se v LDS nenacházejí.

Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu zařízení LDS

Dispečink není v LDS ustanoven. K předcházení stavů nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze slouží pravidelné revize elektrického zařízení, jejich pravidelná kontrola a údržba.

Stavy nouze mohou nastat: a) v případě výpadku dodávek elektrické energie ze sítě vn
b) poruchy napájecího transformátoru
c) poruchy kabelové sítě

ad. a) při výpadku dodávek elektrické energie ze sítě vn není k dispozici žádný náhradní ani záložní zdroj ani možnost výpomoci do sousedních LDS nebo DS

ad. b) při poruše napájecího transformátoru neprodleně kontaktovat firmu zabývající se opravami a výměnou transformátorů a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru, kontakt viz. plán vyzoomění

ad. c) při poruše kabelového vedení neprodleně kontaktovat dodavatelskou firmu a zabezpečit opravu vadné části kabelového vedení, možnost kombinovat napájení objektů s využitím kabelového okruhu, kontakt viz. plán vyzoomění

Plán vyzoomění

Spojení v rámci organizace se provádí pomoci telefonní sítě.

Kontaktní telefonní čísla:

LCJ, Invest, a.s.	567 575 111
Představenstvo: Ing. Petr Prokop	567 575 115
Odpovědný zástupce: Josef Kovář	603 700 066
Elektroúdržba: dodavatelsky	567 573 111
Zajišťuje p. Jaroslav Anděl	602 782 829

Vnější spojení:

E.ON Česká republika, a.s., poruchová služba	840 111 333
RWE Jihlava	567 303 501
Opravy transformátorů	602 742 962
POLICIE ČR	158
HZS	150
Rychlá lékařská pomoc	155

Plán svolávání zaměstnanců

Zaměstnanci zodpovědní za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky na základě kontaktních osob a telefonních čísel uvedených v plánu vyzoomění.

Požární řád, požární poplachové směrnice

Požární ochrana je v organizaci řešena na základě poskytování služeb firmou KLIKA-BP, s.r.o. odborně způsobilé v PO dle vyhl. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a v souladu s vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci a předpisů souvisejících. Dokumentace PO je uložena v kanceláři požárního preventisty v administrativní budově firmy.

Zásady pro zajištění první pomoci a lékařské pomoci

V případě nutnosti poskytnutí první lékařské pomoci se kontaktuje středisko rychlé lékařské pomoci v Jihlavě. Kontakty jsou uvedeny v plánu vyrozumění.

Zásady zajištění ekologických havárií

Likvidace případných ekologických havárií je řešena v souvislosti s HZS Jihlava.

Popis organizace materiálního zabezpečení

Pro případ řešení stavů nouze při poruchách na zařízení LDS je k dispozici technika a materiál dodavatelské firmy potřebné k likvidaci stavu nouze.

Evakuační plán

Evakuace osob je řešena v dokumentaci související se zásadami PO v rámci družstva. Dokumentace PO je uložena v kanceláři požárního preventisty v administrativní budově firmy.

Krizový štáb

Předseda představenstva Ing. Petr Prokop	567 573 111
Odpovědný zástupce: Josef Kovář	603 700 066
Elektroúdržba: dodavatelsky	567 573 111
zajišťuje p. Jaroslav Anděl	602 782 829

Havarijní zásoby

Nedržíme

Přílohy

Příloha č.1 – plán vymezeného území

Příloha č.2 – plán kabelových rozvodů